



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Органа инспекции

С.А. Богдан

М.п.

от «08» 08 20 17 г.

№ 1238Г/2017

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 2965/17

от

02 августа 2017 г.

Организация-заявитель: ООО «Комитекс ЛИН»
167981, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.2-я промышленная,10

Организация-изготовитель: ООО «Комитекс ЛИН»
167981, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.2-я промышленная,10

Наименование продукции: Линолеум поливинилхлоридный, коллекция «Парма», ТУ 5771-041-05283280-2003, изв.№1-5

Код ТН ВЭД:5904 90 000 1

Область применения: для устройства полов в помещениях жилых, общественных и производственных зданий типов А, Б и В, включительно детских, образовательных и медицинских.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний,

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-645-17 от 31 июля 2017 г., ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 6)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
2	Дибутилфталат	мг/м ³	0,10	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	645СХТ	<0,1 <0,1
3	Диоктилфталат	мг/м ³	0,02	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	645СХТ	<0,02 <0,02
4	Хлористый водород	мг/м ³	0,10	МУК 4.1.607-96	645СХТ	0,04 0,04
5	Формальдегид	мг/м ³	0,01	МУК 4.1.1272-03	645СХТ	<0,01 <0,01
6	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	645СХТ	1
7	Индекс токсичности	%	70-120	МР №29 ФЦ/4746	645СХТ	89,3
8	Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	кВ/м	15	МУК 4.1/4.3.1485-03	645СХТ	4,0
9	Микробиологические показатели:					
10	Общее количество микроорганизмов (МАФАНМ), КОЕ в 1 г	см ³	Не более 1000	МУК 4.2.801-99	645СХТ	Менее 10
11	Плесневые и дрожжевые грибы, КОЕ в 1 г	см ³	Не более 100	МУК 4.2.801-99	645СХТ	Не обнаружены
12	Enterobacteriaceae, в 10 г	см ³	отсутствие	МУК 4.2.801-99	645СХТ	Не обнаружены
13	Staphylococcus, в 10 г	см ³	отсутствие	МУК 4.2.801-99	645СХТ	Не обнаружены
14	Pseudomonas aeruginosa, в 10 г	см ³	отсутствие	МУК 4.2.801-99	645СХТ	Не обнаружены

По результатам проведенных испытаний продукции: Линолеум поливинилхлоридный, коллекция «Парма», ТУ 5771-041-05283280-2003, изв.№1-5 отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6), **не установлено**.

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Линолеум поливинилхлоридный, коллекция «Парма», ТУ 5771-041-05283280-2003, изв.№1-5 соответствует (~~не соответствует~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.**

Врач по общей гигиене



А.В. Смольников

