

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЭО30.В.00149

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью № **0016984**
«Комитекс ЛИН». Место нахождения и фактический адрес:
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10. ОГРН: 1021100509583.
Телефон (8212) 28-65-76, факс (8212) 28-65-76.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ЛИН». Место нахождения и фактический адрес: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10. ОГРН: 1021100509583. Телефон (8212) 28-65-76, факс (8212) 28-65-76.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове, коллекция Эверест (толщина 2,2±0,2 мм), выпускаемый по ТУ 5771-001-57443326-2012, изв. № 1-3. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 22.23.15.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

код ТН ВЭД ЕАЭС: 5904 90 000 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа воспламеняемости - В2 (ГОСТ 30402-96), группа распространения пламени - РП1 (ГОСТ Р 51032-97), группа дымообразующей способности - Д2 (ГОСТ 12.1.044-89*), группа токсичности продуктов горения - Т2 (ГОСТ 12.1.044-89*). Класс пожарной опасности - КМ2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 27 с/см-2017 от 27.06.2017 г. ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013 г.; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0147 стр/см/оп от 05.06.2017 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 от 22.01.2014 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.06.2017 по 27.06.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Сазонова
подпись

Л. Н. Сазонова
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Графская
подпись

Ю. И. Графская
инициалы, фамилия